

ACTA N° 126

5 de Junio 2014.

ASISTENCIA

Se excusa Sra. Viviana Lorca.

TABLA

- 1.- Acta anterior
- 2.- Estadística
- 3.- Comisiones
- 4.- Varios

Se inicia la sesión a las 14.35 horas.
Preside Héctor Augusto A.

ACUERDOS

- Se aprueba acta anterior.
- Enviar a Alvaro Contreras, copia de Informe de Inspección a escaleras de la Facultad.

ESTADISTICA

Durante el mes de abril, se registró el accidente de la Sra. Marcela Berríos del Depto. de Ingeniería Industrial, quien sufre caída del mismo nivel, sin días perdidos.
En el mes de mayo, no hubo accidentes. Y durante el presente mes, hubo caída de un trozo de cielo, aparentemente de adobe, en el 5° piso de la Biblioteca Central. No hubo lesionados y ya se tomaron las medidas provisorias de señalización del lugar, para evitar el ingreso a él. Resta que la unidad que corresponde, efectúe su reparación.

OBSERVACIONES

Sobre requerimiento, que alumnos de la facultad le habrían realizado a Sr. Bassi, respecto de la estrechez e inexistencia de barandas, de la escalera de acceso a la terraza; se informa que, el año pasado, se presentó al Vicedecano un Informe de inspección a las escaleras de toda la Facultad. En él se señaló dimensiones, requerimiento de pasamanos y huinchas antideslizantes. Y concretamente en este caso, dicho informe y observaciones anteriores realizadas, permitieron dotar de luz y reparar las gradas de dicha escalera. . No obstante ello, siempre será posible mejorar sus condiciones.
Al respecto, el Presidente manifiesta que sería bueno hacer un seguimiento a este Informe; por lo que se acuerda enviar a Alvaro Contreras, copia de él.



fcfm

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Se aborda algunas situaciones, que están ocurriendo en la Facultad y que preocupan; por cuanto podrían estar directamente relacionados, con el hecho de que hay puertas de acceso cerradas, "abandonadas", sin guardias marcando presencia, etc. En este contexto, está lo enfrentado por William Godoy, quien fue víctima de ataque con cuchillo, en la zona de acceso a la puerta principal de Geología, sin que nadie advirtiera lo ocurrido. Gracias a la salida, providencial, de unas personas, el delincuente huyó y él pudo zafarse. O lo que diariamente debe enfrentar, a primera hora de la mañana, una funcionaria de Computación, para que alguien le abra la puerta, por cuanto no existe un timbre que anuncie su llegada.

Dada ésta preocupación, el Presidente y Alvaro Contreras, abordaron con el Sr. Vicedecano la situación de puertas y guardias. Retomando también, lo informado tiempo atrás, respecto del cierre uniforme de puertas y el respeto de los horarios informados a la comunidad.

Respecto de tareas a desarrollar, Alvaro Contreras manifiesta, que hará un Boletín mensual. Tarea que también insta a realizar a la comisión de difusión, a objeto de acercar al Comité Paritario a la comunidad.

COMISIONES

Comisión Investigación:

No hay informe, ni accidentes investigados.

Comisión Inspección:

Se entrega informe de las visitas pendientes en Ingeniería Civil: Laboratorio Dinámica de Estructuras y Laboratorio de Sólidos, Medios, Partículas y Sistemas Estructurales.

Comisión Difusión:


No hay informe.

Evalúan algunas tareas, que permitan difundir la labor del Comité Paritario, las que posteriormente serán informadas a este, a objeto de ver factibilidad de concretarlas.

VARIOS

Respecto de la reunión, acordada con el Sr. Raúl Segovia, el Presidente y Alvaro Contreras informan, que frente a la rotura de parte del piso vidriado, se les señaló: que no debe haber preocupación, puesto que el piso tiene 5 capas de vidrio y solo una de ellas, podría estar quebrada. Sin embargo, éstas serán cambiadas, por cuanto son parte de las observaciones realizadas a la empresa, para poder recepcionar el edificio.

También visitaron el sector de los estacionamientos y aun cuando se desconoce cómo estos operaran, posibilitó que Alvaro Contreras señalara, la necesidad de considerar uno para las emergencias. Paralelamente, se abordó el tema de los antideslizantes, por cuanto hay algunas carencias al respecto. Producto de ello, se acuerda realizar una visita de inspección, a coordinar posteriormente.



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Respecto del paso peatonal, entre los 2 edificios, se les informó que no hay otros cambios considerados. Sin embargo, ante las observaciones realizadas por los miembros del Comité Paritario y no obstante haber realizado algunas sugerencias a la Municipalidad, para las que no hubo respuesta; podrían solicitar a ésta, la implementación de medidas, como "lomos de toro", señalización, tacones, entre otros. Medidas que fueron contempladas en el proyecto

En este punto, Alvaro Contreras señala, que en atención a lo anterior, la tarea será educar; por lo que él difundirá el uso de los pasos peatonales, en el perímetro de la Facultad.

También informan, que se reunieron con el Sr. Vicedecano y entre otras materias, abordaron requerimientos del Comité Paritario y la unidad de prevención de riesgos. En tal contexto, se acordó que los recursos requeridos por el Comité Paritario (grabadoras, cámara fotográfica, chaquetas, etc.), serán canalizados a través de ésta Unidad.

Alvaro Contreras, plantea proposición de realizar un encuentro de Comités Paritarios de la Facultad, con los 3 Comités existentes (NIC, IDIEM, Facultad). Encuentro que permitirá conocerse, compartir formas de trabajo, unificar criterios, generar comunicación, etc. Actividad que el Comité Paritario, acoge positivamente, debiendo planificarse, el día, horario y temas a tratar, entre otros.


Sr. Bassi, plantea que para esta jornada, la Facultad debería mostrar el nuevo sistema de gestión para el trabajo con Sílice, que es una exigencia que está realizando la SEREMI de Salud. Recuerda, que la Facultad se comprometió en Diciembre, a que dicho sistema, estaría implementado en marzo 2014 y advierte, que de venir una fiscalización, la Facultad será multada. La SEREMI fiscalizará, que todos los lugares que emiten partículas con Sílice, tengan sistemas de captación y humectación, de manera que no haya polvo suspendido. Requisito que la facultad no cumpliría. Sugiere a Alvaro Contreras, ver este tema con Sr. Eduardo Andana y Sr. Vicedecano, para que esté informado.

De la invitación a la Jornada de Comités Paritarios de las Universidades chilenas, a desarrollarse en la Universidad Austral de Valdivia, durante el mes de Octubre, el Presidente manifiesta, que cada miembro del Comité debe ver sus disponibilidades para poder asistir y posteriormente el Comité establecerá un criterio, para determinar quiénes concurrirían.

Se cierra la sesión a las 16.15 horas.

Héctor Augusto A.	M. Matilde Cabrera B.
Presidente	Secretaria
	

Comité Paritario: Trabajando por tu seguridad



fcfm

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Comité Paritario de Higiene y Seguridad


ASISTENCIA

Fecha: 05 de Junio de 2014


NOMBRE	FIRMA
HÉCTOR AGUSTO A.	
M. MATILDE CABRERA B.	
BRANKO HALAT S.	
SILVIA LANAS L.	
JORGE ORELLANA R.	
SERGIO CHAU	
GISEL RODIÑO	
WILLIAM GODOY G.	
VIVIANA LORCA M.	SE EXCUSA.
JUAN DONOSO A.	
JENNIFFER ERICES	
LEONARDO MENARES	
ALVARO CONTRERAS - EXPERTO FACULTAD	
ANDRÉS BASSI - EXPERTO ACHS	

Comité Paritario: Trabajando por tu seguridad

CASUISTICA FACULTAD ABRIL 2014




ESTADISTICA FACULTAD



FACULTAD

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
ACCIDENTES			3	1
DIAS PERDIDOS	40	26	4	0

VARIACION MENSUAL DE SINIESTRALIDAD DE FACULTAD



SINIESTRALIDAD ACUMULADA EN EL AÑO 2014

